

**Перечень работ
по техническому обслуживанию внутриквартирного газового
оборудования:**

- визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутриквартирного газового оборудования;
- визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутриквартирному газовому оборудованию;
- визуальная проверка состояния окраски и крепления внутриквартирного газопровода;
- проверка герметичности соединений и отключающих устройств приборным методом или мыльной эмульсией;
- проверка работоспособности и смазка отключающих устройств;
- разборка и смазка кранов;
- проверка работоспособности автоматики безопасности газоиспользующего оборудования, ее наладку и регулировку;
- регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений;
- проверка наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;
- инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.